



	KİMYASAL DOZAJ TANKI BAKIM FORMU	Doküman No	FR-100-01/900
		Sayfa No	1
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	KİMYASAL DOZAJ TANKI BAKIM FORMU	Doküman No	FR-100-01/900
		Sayfa No	1
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

	<u>YILI :</u>
--	---------------

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

[illegible]

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Tankın içerisi boşaltılır ve temizlenir.

YAPILACAK İŞLER		BAKIM PERİYODU			
		A	3A	6A	Y
1	Tank seviyelerini kontrol gerekiyorsa ayarla.	A			
2	Genel olarak tankın durumunu, temizliğini ve sızıntı var mı kontrol et.	A			
3	Valflerin ve bağlantı elemanlarının durumunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol et.	A			
4	Tank üzerinde bulunan gösterge ve geyçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	A			
5	Tankların temizliğini yap.				Y

[illegible]

ACIKLAMA :

[illegible]

[illegible]