

	KAZAN BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-81-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

Rev. No	Sayfa No	Değişiklik Sebebi	Onay	Tarih
0	TÜMÜ	İLK YAYIN	T.M	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN: ADI : Kazan,Kimyasal Arıtma Sistemi
--

	KAZAN BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-81-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

ADEDİ : 1

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kazanın genel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Egzoz, su ve yakıt kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Bağlantı elemanlarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Kazan suyunun durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Acil stop butonunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Yakıt filtresini temizle.	Periyodik	3 Ay
7	Burner yakıt nozulunu, elektrotları ve fotoceli temizle.	Periyodik	3 Ay
8	Elektrot ayarını yap.	Periyodik	3 Ay
9	Safety valfi kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
10	Kazan iç donanımlarını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
11	Burnerin ve kazanın genel bakımını yap.	Periyodik	1 Yıl
<i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i> <i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>			