DOZAJ POMPASI BAKIM FORMU

Doküman No	FR-61-01/900
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
3A												
6A												
Y												

YAPILACAK İŞLER		**BAKIM TÜRÜ**													
		A	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Dosajlama miktarını kontrol et.	**A**															
2	Pompanın etrafında sızıntı var mı kontrol et.	**A**															
3	Pompanın fiziksel durumunu kontrol et ve dış temizliğini yap.	**A**															
4	Pompayı komple sökerek temizliğini yap ve tüm iç elemanlarını kontrol et ; hasarlanmış olan elemanları değiştir.				**Y**												

AÇIKLAMA :

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												

KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												