



ÇÖKTÜRME TANKI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-56-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

[illegible]

	ÇÖKTÜRME TANKI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-56-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN: ADI : Çöktürme Tankı, Kimyasal Arıtma Sistemi ADEDİ : 1 BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Tankı içerisi boşaltılır ve temizlenir.			
SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Seviye şamandirasının çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Genel olarak tankın durumunu, temizliğini ve sızıntı var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Valflerin ve bağlantı elemanlarının durumunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Tank üzerinde bulunan gösterge ve geyçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Seviye şamandirasının temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
6	Yapımcı firma tarafından sistemin genel bakımı ve kontrolü yapılacak.	Periyodik	1 Yıl
7	Basınç testinin yapılması ve sertifikasının alınması. <i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i> <i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>	Periyodik	1 Yıl