



KLİMA BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-141-01/900
Sayfa No	1 / 1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Klima

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Cihazın genel bakım ve kontrollerini yap	Periyodik	1 Ay
2	Fan kanatlarını kontrol et ve temizle.	Periyodik	1 Ay
3	İç ünite / dış ünite fanı ve motorunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	İç ünite filtre temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
5	İç ünite ve dış batarya temizliğini yap.	Periyodik	3 Ay
6	Varsa fan coillerinin temizliğini yap, izolasyonlarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
7	Gaz kaçak kontrolünü yap, eksik varsa tamamla.	Periyodik	3 Ay
8	Klima sisteminde ki kayışları kontrol et. Eğer varsa fanlar ve kartları kontrol et.	Periyodik	6 Ay
9	Klima sisteminde taze hava hücresi filtreleri ve kabin temizliği yap.	Periyodik	6 Ay
10	İç ünite drenaj tavası temizliği ve drenaj hattı kontrolünü yap.	Periyodik	6 Ay
11	Fan çalışırken aşırı ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	12 Ay
12	Fan bağlantılarında gevşeme var mı kontrol et.	Periyodik	12 Ay
13	Fan rulmanlarının kontrolünü yap.	Periyodik	12 Ay
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.		
	Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		