ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI BAKIM FORMU

Doküman No	FR-18-01/9(
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.	

A												
3A												
6A												
Y												

		BAKIM PERİYODU				AYLAR										
	YAPILACAK İŞLER	**A**	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Ekipmanın genel görsel kontrolünü yap.			6A												
2	Rezistans kademe seçici pako şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol et.			6A												
3	Isıtıcı rezistansların çalışıp çalışmadığını ölçü aleti ile kontrol et.			6A												
4	Ekipman içindeki güç ve kumanda devresi elemanlarını ölçü aleti ile kontrol et.			6A												
5	Kablo bağlantılarının sıkılık kontrolünü yap, gevşek bağlantı varsa bağlantıları sıkılaştır.			6A												
6	Termostatın çalışıp çalışmadığını kontrol et.			6A												
7	Güç kablosu ve kumanda devresi kablolarının bütünlüğünü kontrol et.			6A												
8	Sistemin genel olarak temizliğini yap			6A												

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												

KONTROL	**BAKIM ONARIM ŞEFİ**												