





## ELEKTRİKLİ FANLI ISITICI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-42-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Elektrikli Fanlı Isıtıcı

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Ekipmanın genel görsel kontrolünü yap.	Periyodik	6 Ay
2	Rezistans kademe seçici pako şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
3	Isıtıcı rezistansların çalışıp çalışmadığını ölçü aleti ile kontrol et.	Periyodik	6 Ay
4	Ekipman içindeki güç ve kumanda devresi elemanlarını ölçü aleti ile kontrol et.	Periyodik	6 Ay
5	Kablo bağlantılarının sıkılık kontrolünü yap, gevşek bağlantı varsa bağlantıları sıkılaştır.	Periyodik	6 Ay
6	Termostatın çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
7	Güç kablosu ve kumanda devresi kablolarının bütünlüğünü kontrol et.	Periyodik	6 Ay
8	Sistemin genel olarak temizliğini yap.	Periyodik	6 Ay