



KRIKO BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-90-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Kriko

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihaz basınçsızlaştırılır.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Yay, bilye ve jacklerin kontrolünü yap.	Periyodik	6 Ay
2	Piston mili ve kovanını kontrol et.	Periyodik	6 Ay
3	Yağ keçesini ve keçeden yağ kaçağı var mı kontrol et.	Periyodik	6 Ay
4	Yağ seviyesini kontrol et eksikse tamamla.	Periyodik	6 Ay
<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>			