KURUTUCU BAKIM FORMU

Doküman No	FR-107-01/9
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

A											
3A											
6A											
Y											

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir,hava bağlantısı kapatılır.

	YAPILACAK İŞLER	BAKIM PERİYODU				AYLAR										
		A	3A	6A	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Soğutucu gazın vakum ve basınç değerlerini kontrol et.	A														
2	Sistemin genel olarak temizliğini ve kaçak olup olmadığını kontrol et.	A														
3	Ekovatta yağ seviye göstergeleri varsa kontrol et.	A														
4	Ünitenin fan kanatlarını ve çalıştığını kontrol et.	A														
5	Yoğuşum sularının dreyninin düzenli olarak yapıp yapmadığını kontrol et.	A														
6	Pano üzerin de herhangi bir alarm var mı kontrol et.	A														
7	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	A														
8	Panel hava filtresini değiştir.	A														
9	Ünite fan kanatlarını temizle.			6A												
10	Kondenserini düşük basınçlı hava ile temizle.			6A												
11	Filtreleri temizle.			6A												
12	Dreyn valfını ve filtresini temizle ve bakımını yap.			6A												
13	Ekovatın ve sistemin genel bakımını yap.				Y											
14	Sistem hava kurutucularını değiştir.				Y											
15	Soğutucu gazın evaporayter(vakum) değerini ayarla.				Y											

AÇIKLAMA :

AYLAR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	AD SOYAD												
	İMZA												

KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												