





## KURUTUCU BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-93-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Kurutucu

ADEDİ :

**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR :** Cihazın elektriği kesilir, hava bağlantısı kapatılır.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Soğutucu gazın vakum ve basınç değerlerini kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Sistemin genel olarak temizliğini ve kaçak olup olmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Ekovatta yağ seviye göstergeleri varsa kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Ünitenin fan kanatlarını ve çalıştığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
5	Yoğuşum sularının dreyninin düzenli olarak yapıp yapmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Pano üzerin de herhangi bir alarm var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
8	Panel hava filtresini değiştir.	Periyodik	1 Ay
9	Ünite fan kanatlarını temizle.	Periyodik	6 Ay
10	Kondenserini düşük basınçlı hava ile temizle.	Periyodik	6 Ay
11	Filtreleri temizle.	Periyodik	6 Ay
12	Dreyn valfini ve filtresini temizle ve bakımını yap.	Periyodik	6 Ay
13	Ekovatin ve sistemin genel bakımını yap.	Periyodik	1 Yıl
14	Sistem hava kurutucularını değiştir.	Periyodik	1 Yıl
15	Soğutucu gazın evaporayter (vakum) değerini ayarla.	Periyodik	1 Yıl

*Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al.  
Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan.  
Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.*

*Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.*