SABİT ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI BAKIM FORMU

Doküman No	FR-165-01/9
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	SABİT ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR :	

A											
3A											
6A											
Y											

		BAKIM PERİYODU				AYLAR										
	YAPILACAK İŞLER	**A**	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Göz kontrolü yapılacak, genel temizlik yapılacak	**A**														
2	Elektrik panosu ve pompası her sabah göz kontrolünden geçecek ve dış temizliği yapılacak.	**A**														
3	1.5 dk. Çalıştırılacak ve valflar açık tutulup suyun dışarı çıkması sağlanacak.	**A**														
4	Salmastra ve klapenin su tutup tutmadığı kontrol edilecek. Kaçırıyor ise değiştirilecek.	**A**														
5	Pompa üzerindeki gresörlüklerden yağ kontrolü yapılacak.	**A**														
6	Yangın devresini kontrol ederek kaçakları kontrol et.	**A**														
7	Rulmanların kontrolünü yap.	**A**														
8	Salmastra ve klapeyi kontrol et.	**A**														
9	Boru devrelerinin kontrolü.	**A**														
10	2 şer saat çalıştırılacak.	**A**														
11	Elektrik panosu kontrol edilecek.	**A**														
12	Tüm yangın devresi kontrol edilecek.	**A**														
13	Gres noktalarına gres bas.	**A**														
14	Elektrik motor ve pompasını boya.				**Y**											

AÇIKLAMA :

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												

KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												