





## SABİT ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-03-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

### CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : Sabit Elektrikli Yangın Pompası

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Göz kontrolü yapılacak, genel temizlik yapılacak	Periyodik	1 Ay
2	Elektrik panosu ve pompası her sabah göz kontrolünden geçecek ve dış temizliği yapılacak.	Periyodik	1 Ay
3	1.5 dk. Çalıştırılacak ve valfler açık tutulup suyun dışarı çıkması sağlanacak.	Periyodik	1 Ay
4	Salmastra ve klapenin su tutup tutmadığı kontrol edilecek. Kaçırıyor ise değiştirilecek.	Periyodik	1 Ay
5	Pompa üzerindeki gresörlüklerden yağ kontrolü yapılacak.	Periyodik	1 Ay
6	Yangın devresini kontrol ederek kaçakları kontrol et.	Periyodik	1 Ay
7	Rulmanların kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
8	Salmastra ve klapeyi kontrol et.	Periyodik	1 Ay
9	Boru devrelerinin kontrolü.	Periyodik	1 Ay
10	2 şer saat çalıştırılacak.	Periyodik	1 Ay
11	Elektrik panosu kontrol edilecek.	Periyodik	1 Ay
12	Tüm yangın devresi kontrol edilecek.	Periyodik	1 Ay
13	Gres noktalarına gres bas.	Periyodik	1 Ay
14	Elektrik motor ve pompasını boya.	Periyodik	1 Yıl
	Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.		
	Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.		