

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.02 R.08

Ad PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ Lokasyon
Adres CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
Hizmet Adresi CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
SGK Sicil No 23315010110731610770282000
Sözleşme ID 21334674
Tel Web
Fax Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi 22.07.2025 09:00 Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi 22.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi 22.07.2025 17:30 Rapor No 250722.1530.4
Takip Kontrol Tarihi Ekipman Id 875430

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü JENERATÖR ODASI
Kullanım Amacı JENERATÖR
Ekipman Birimi
Ekipman Alt Birim
Envanter No

Ekipman Etiket Bilgileri - Alternatör

Anma Akımı(A)		Frekans(Hz)	50
Gerilim(V)	400/230	Gücü(KVA)	1015
Marka	AKSA	Model	AK7740
Seri No	AK22071691A		

Ekipman Etiket Bilgileri - Ana Kesici

Açma Süresi(ms)		Marka	
Model		Nominal Akım(A)	

Ekipman Etiket Bilgileri - Dizel Motor

Gücü(KVA)	1015	Marka	DOOSAN
Model	DP222CC	Seri No	DX22-OOG00200718

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISO 8528-1-2018 (Pistonlu İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları - Bölüm 1: Uygulama, Beyan Değerleri Ve Performans)

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250722.1530.4 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
TERMAL KAMERA	SZUTEST.PK.500	19.03.2025	Kalibrasyon
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI	SZUTEST.PK.81	23.12.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.4 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Jeneratör çalışıyor mu?	U	
2	Jeneratöre ait bakım kayıt defteri mevcut mu? Bakımları yapılmış mı?	U	
3	Jeneratör kullanım talimatı var mı?	U	
4	Jeneratör odası uygun mu?	U	
5	Jeneratör odasına ulaşım yolu açık mı? Yolda engeller var mı?	U	
6	Havalandırma sistemi var mı? Uygun mu?	U	
7	Kapı uyarı işaretleri mevcut mu?	U	
8	Kablo girişleri uygun mu, izole edilmiş mi? Kablo kanalları kuru mu?	U	
9	Kablo tesisatı, tesisat tekniklerine uygun olarak çekilmiş mi?	U	
10	Jeneratör odası aydınlatması uygun mu?	U	
11	Acil aydınlatma mevcut mu?	U	
12	Odada yabancı maddeler mevcut mu?	U	
13	Jeneratör kapısı kilitlenebiliyor mu?	U	
14	Jeneratör vibrasyon emicileri görevini yerine getiriyor mu?	U	
15	Jeneratör egzoz gideri dış ortama uygun bir şekilde verilmiş mi?	U	
16	Jeneratör yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı durumu uygun mu?	U	
17	Motor yağı, suyu ve yakıt seviyesi uygun mu?	U	
18	Jeneratör kontrol panosu uygun mu?	U	
19	Jeneratör Transfer panosu uygun mu?	U	
20	Jeneratör temizliği uygun mu?	U	
21	Akülerin durumu uygun mu?	U	
22	Akü redresörü uygun mu?	U	
23	Jeneratör kabin ve şase topraklaması uygun mu?	U	
24	Göstergelerin durumu uygun mu?	U	
25	Çıkış gerilimi uygun mu?	U	
26	Frekans değeri uygun mu?	U	
27	Yağ basıncı uygun mu?	U	
28	Soğutma suyu sıcaklığı uygun mu?	U	
29	Acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
30	Jeneratör odasına yangın duman dedektörü tesis edilmiş mi?	U	
31	Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar yataklar, yakıt-yag pompaları)	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.4 / 4-4