

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.11 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	25.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	25.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	25.07.2025 17:30	Rapor No	250725.1033.22
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	877333

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	İDARİ BİNA ÇATI
Kullanım Amacı	SU ISITMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Hacim (Lt)	979	İmal Yılı	2023
Marka	MIT	Model/Tip	MIT1001
Seri No	1 NOLU	Serpantin Çeşidi	Tek Serpantinli

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Çeşidi	Boylar	Emniyet Ventili (Adet)	1
İşletme Basıncı (Bar)	8	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	10
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	25
Termometre (Adet)	1	Termometre Büyüklüğü (°C)	120
Termostat (Adet)	1		

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	9	Hidrostatik Test Tarihi	--
İşletme Hidrostatik Test (bar)	8	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	--

PERİYODİK KONTROL METODU

TS 736 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylarlar) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan

TS EN 12897+A1 Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcı su depoları için özellikler

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250725.1033.22 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.372	20.08.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.415	15.06.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250725.1033.22 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı ve uyarı ikaz levhaları var mı?	U	
3	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tesisat üzerinde dik konumda montajlanmış mı?	U	
4	Tesisat üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 1,5 katı büyüklükte mi?	U	
5	Ekipman üzerinde termometre, termostat var mı? Çalışıyor mu? Termometrede maksimum sıcaklık işaretlenmiş mi?	U	
6	Boylere üzerinde herhangi bir deformasyon, korozyon var mı?	U	
7	Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi, yama kaynağı, eziklik, çarpıklık, eğri kaynak dikişi, çapak, katmer, tufal vb. kusurlar var mı ?	U	
8	Boylere elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu?	U	
9	Boylere üzerinde ısıtıcı varsa, elektriksel bağlantıları doğru yapılmış mı?	U	
10	Boylere giriş ve çıkışlarında hattı tanımlayan etiketlemeler var mı?	U	
11	Tesisat üzerinde basınç düşürücü, pislik tutucu var mı? Isı kaynağından gelen ve giden hat üzerinde by-pass var mı?	U	
12	Boylere ait tesisatın ve vanaların genel durumu uygun mu? Boylere ve tesisatının izolasyonu var mı?	U	
13	Yerde su süzgeci ve su gideri için tesisat yapılmış mı?	U	
14	Boylere su giriş hatlarında çek valf var mı?	U	
15	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
16	Hidrostatik test	U	
17	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	
18	Anot çubuğu durumu uygun mu?	U	
19	Gövde topraklaması ve elektrik panosu durumu. 30 mA kaçak akım rölesi var mı?	U	
20	Acil stop butonu konumu uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunuzluk



Hafif Kusurlu Uygunuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur.**

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır