

## FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.11 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	25.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	25.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	25.07.2025 17:30	Rapor No	250725.1033.23
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	877334

## EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	İDARİ BİNA ÇATI
Kullanım Amacı	SU ISITMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

## Ekipman Etiket Bilgileri

Hacim (Lt)	979	İmal Yılı	2023
Marka	MIT	Model/Tip	MIT1001
Seri No	2 NOLU	Serpantin Çeşidi	Tek Serpantinli

## Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Çeşidi	Boylar	Emniyet Ventili (Adet)	1
İşletme Basıncı (Bar)	8	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	10
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	25
Termometre (Adet)	1	Termometre Büyüklüğü (°C)	120
Termostat (Adet)	1		

## Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	9	Hidrostatik Test Tarihi	--
İşletme Hidrostatik Test (bar)	8	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	--

## PERİYODİK KONTROL METODU

TS 736 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylarlar) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan

TS EN 12897+A1 Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcı su depoları için özellikler

## ÖLÇÜM ALETLERİ

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250725.1033.23 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.372	20.08.2024	Kalibrasyon
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.415	15.06.2025	Kalibrasyon

## NOTLAR

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ  
Mesleği : Makina Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021  
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250725.1033.23 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı ve uyarı ikaz levhaları var mı?	U	
3	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tesisat üzerinde dik konumda montajlanmış mı?	U	
4	Tesisat üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 1,5 katı büyüklükte mi?	U	
5	Ekipman üzerinde termometre, termostat var mı? Çalışıyor mu? Termometrede maksimum sıcaklık işaretlenmiş mi?	U	
6	Boylar üzerinde herhangi bir deformasyon, korozyon var mı?	U	
7	Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi, yama kaynağı, eziklik, çarpıklık, eğri kaynak dikişi, çapak, katmer, tufal vb. kusurlar var mı ?	U	
8	Boylar elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu?	U	
9	Boylar üzerinde ısıtıcı varsa, elektriksel bağlantıları doğru yapılmış mı?	U	
10	Boylar giriş ve çıkışlarında hattı tanımlayan etiketlemeler var mı?	U	
11	Tesisat üzerinde basınç düşürücü, pislik tutucu var mı? Isı kaynağından gelen ve giden hat üzerinde by-pass var mı?	U	
12	Boylere ait tesisatın ve vanaların genel durumu uygun mu? Boylerin ve tesisatının izolasyonu var mı?	U	
13	Yerde su süzgeci ve su gideri için tesisat yapılmış mı?	U	
14	Boylar su giriş hatlarında çek valf var mı?	U	
15	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
16	Hidrostatik test	U	
17	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	
18	Anot çubuğu durumu uygun mu?	U	
19	Gövde topraklaması ve elektrik panosu durumu. 30 mA kaçak akım rölesi var mı?	U	
20	Acil stop butonu konumu uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

## KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ  
Mesleği : Makina Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021  
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

## SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur.**

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ  
Mesleği : Makina Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021  
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır