

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.02 R.08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	23029749		
Tel		Web	
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	22.11.2025 17:30	Rapor No	251122.1757.2
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	948440

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	PARK YÜZER HAVUZ ACİL DURUM JENERATÖR -3
Kullanım Amacı	YEDEK ENERJİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri - Alternatör

Anma Akımı(A)	67	Frekans(Hz)	50
Gerilim(V)	400/230	Gücü(KVA)	50
Marka	AKSA	Model	AK337
Seri No	AK17010082-A		

Ekipman Etiket Bilgileri - Ana Kesici

Açma Süresi(ms)		Marka	
Model		Nominal Akım(A)	

Ekipman Etiket Bilgileri - Dizel Motor

Gücü(KVA)	50	Marka	AKSA
Model	A4CRX47	Seri No	Y17009163

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISO 8528-1-2018 (Pistonlu İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları - Bölüm 1: Uygulama, Beyan Değerleri Ve Performans)

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251122.1757.2 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI**	SZUTEST.PK.560	25.03.2025	Kalibrasyon
TERMAL KAMERA**	SZUTEST.PK.568	30.04.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Jeneratör çalışıyor mu?	U	
2	Jeneratöre ait bakım kayıt defteri mevcut mu? Bakımları yapılmış mı?	U	
3	Jeneratör kullanım talimatı var mı?	U	
4	Jeneratör odası uygun mu?	U	
5	Jeneratör odasına ulaşım yolu açık mı? Yolda engeller var mı?	U	
6	Havalandırma sistemi var mı? Uygun mu?	U	
7	Kapı uyarı işaretleri mevcut mu?	U	
8	Kablo girişleri uygun mu, izole edilmiş mi? Kablo kanalları kuru mu?	U	
9	Kablo tesisatı, tesisat tekniklerine uygun olarak çekilmiş mi?	U	
10	Jeneratör odası aydınlatması uygun mu?	U	
11	Acil aydınlatma mevcut mu?	U	
12	Odada yabancı maddeler mevcut mu?	U	
13	Jeneratör kapısı kilitlenebiliyor mu?	U	
14	Jeneratör vibrasyon emicileri görevini yerine getiriyor mu?	U	
15	Jeneratör egzoz gideri dış ortama uygun bir şekilde verilmiş mi?	U	
16	Jeneratör yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı durumu uygun mu?	U	
17	Motor yağı, suyu ve yakıt seviyesi uygun mu?	U	
18	Jeneratör kontrol panosu uygun mu?	U	
19	Jeneratör Transfer panosu uygun mu?	U	
20	Jeneratör temizliği uygun mu?	U	
21	Akülerin durumu uygun mu?	U	
22	Akü redresörü uygun mu?	U	
23	Jeneratör kabin ve şase topraklaması uygun mu?	U	
24	Göstergelerin durumu uygun mu?	U	
25	Çıkış gerilimi uygun mu?	U	
26	Frekans değeri uygun mu?	U	
27	Yağ basıncı uygun mu?	U	
28	Soğutma suyu sıcaklığı uygun mu?	U	
29	Acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
30	Jeneratör odasına yangın duman dedektörü tesis edilmiş mi?	U	
31	Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar yataklar, yakıt-yağ pompaları)	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251122.1757.2 / 3-4

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251122.1757.2 / 4-4