

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE. 11 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	25325803		
Tel		Web	https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.04.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.04.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	22.04.2026 17:30	Rapor No	260422.1916.11
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1056442

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	İDARİ BİNA ÇATI
Kullanım Amacı	IDB-DTNK-04 SICAK SU BOYLER TANK NO 4 979 LT
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Hacim (Lt)	979	İmal Yılı	--
Marka	MIT WHITE	Model/Tip	MIT 1001
Seri No	BS1000002022090114:21	Serpantin Çeşidi	Tek Serpantinli

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Çeşidi	Boylar	Emniyet Ventili (Adet)	1
İşletme Basıncı (Bar)	8	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	10
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	25
Termometre (Adet)	1	Termometre Büyüklüğü (°C)	120
Termostat (Adet)	1		

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	9	Hidrostatik Test Tarihi	22.04.2026
İşletme Hidrostatik Test (bar)	12	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	15

PERİYODİK KONTROL METODU

TS 736 Sıcak su hazırlayıcılar (Boylarlar) - Sıcak su, kaynar su veya buhar ile çalışan

TS EN 12897+A1 Su temini - Dolaylı olarak ısıtılan havalandırmasız (kapalı) ısıtıcı su depoları için özellikler

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: İbrahim BAKACAK
Mesleği	: Makina
Diploma No / Tarihi	: STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No	: K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.472	09.04.2026	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.623	25.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı ve uyarı ikaz levhaları var mı?	U	
3	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tesisat üzerinde dik konumda montajlanmış mı?	U	
4	Tesisat üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 1,5 katı büyüklükte mi?	U	
5	Ekipman üzerinde termometre, termostat var mı? Çalışıyor mu? Termometrede maksimum sıcaklık işaretlenmiş mi?	U	
6	Boyler üzerinde herhangi bir deformasyon, korozyon var mı?	U	
7	Tank üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi, yama kaynağı, eziklik, çarpıklık, eğri kaynak dikişi, çapak, katmer, tufal vb. kusurlar var mı ?	U	
8	Boyler elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu?	U	
9	Boyler üzerinde ısıtıcı varsa, elektriksel bağlantıları doğru yapılmış mı?	U	
10	Boyler giriş ve çıkışlarında hattı tanımlayan etiketlemeler var mı?	U	
11	Tesisat üzerinde basınç düşürücü, pislik tutucu var mı? Isı kaynağından gelen ve giden hat üzerinde by-pass var mı?	U	
12	Boylere ait tesisatın ve vanaların genel durumu uygun mu? Boylerin ve tesisatının izolasyonu var mı?	U	
13	Yerde su süzgeci ve su gideri için tesisat yapılmış mı?	U	
14	Boyler su giriş hatlarında çek valf var mı?	U	
15	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
16	Hidrostatik test	U	
17	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	
18	Anot çubuğu durumu uygun mu?	U	
19	Gövde topraklaması ve elektrik panosu durumu. 30 mA kaçak akım rölesi var mı?	U	
20	Acil stop butonu konumu uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır