

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.02 R.08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	25538779		
Tel		Web	https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	27.05.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	27.05.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	27.05.2026 17:30	Rapor No	260527.1757.21
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1085907

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	JENERATÖR ODASI
Kullanım Amacı	JENERATÖR
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri - Alternatör

Anma Akımı(A)		Frekans(Hz)	50
Gerilim(V)	400/230	Gücü(KVA)	1015
Marka	AKSA	Model	AK7740
Seri No	AK24020308A		

Ekipman Etiket Bilgileri - Ana Kesici

Açma Süresi(ms)		Marka	
Model		Nominal Akım(A)	

Ekipman Etiket Bilgileri - Dizel Motor

Gücü(KVA)	1015	Marka	HYUNDAI
Model	DP222CC	Seri No	DX22-00G00401526

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISO 8528-1-2018 (Pistonlu İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları - Bölüm 1: Uygulama, Beyan Değerleri Ve Performans)

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI	SZUTEST.PK.414	25.06.2025	Kalibrasyon
TERMAL KAMERA	SZUTEST.PK.422	30.06.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

260527.1757.21 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Jeneratör çalışıyor mu?	U	
2	Jeneratöre ait bakım kayıt defteri mevcut mu? Bakımları yapılmış mı?	U	
3	Jeneratör kullanım talimatı var mı?	U	
4	Jeneratör odası uygun mu?	U	
5	Jeneratör odasına ulaşım yolu açık mı? Yolda engeller var mı?	U	
6	Havalandırma sistemi var mı? Uygun mu?	U	
7	Kapı uyarı işaretleri mevcut mu?	U	
8	Kablo girişleri uygun mu, izole edilmiş mi? Kablo kanalları kuru mu?	U	
9	Kablo tesisatı, tesisat tekniklerine uygun olarak çekilmiş mi?	U	
10	Jeneratör odası aydınlatması uygun mu?	U	
11	Acil aydınlatma mevcut mu?	U	
12	Odada yabancı maddeler mevcut mu?	U	
13	Jeneratör kapısı kilitlenebiliyor mu?	U	
14	Jeneratör vibrasyon emicileri görevini yerine getiriyor mu?	U	
15	Jeneratör egzoz gideri dış ortama uygun bir şekilde verilmiş mi?	U	
16	Jeneratör yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı durumu uygun mu?	U	
17	Motor yağı, suyu ve yakıt seviyesi uygun mu?	U	
18	Jeneratör kontrol panosu uygun mu?	U	
19	Jeneratör Transfer panosu uygun mu?	U	
20	Jeneratör temizliği uygun mu?	U	
21	Akülerin durumu uygun mu?	U	
22	Akü redresörü uygun mu?	U	
23	Jeneratör kabin ve şase topraklaması uygun mu?	U	
24	Göstergelerin durumu uygun mu?	U	
25	Çıkış gerilimi uygun mu?	U	
26	Frekans değeri uygun mu?	U	
27	Yağ basıncı uygun mu?	U	
28	Soğutma suyu sıcaklığı uygun mu?	U	
29	Acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
30	Jeneratör odasına yangın duman dedektörü tesis edilmiş mi?	U	
31	Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar yataklar, yakıt-yağ pompaları)	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

260527.1757.21 / 4-4