



HABAŞ ENDÜSTRİ TESİSLERİ A.Ş.

KRİYOJENİK TANK PERİYODİK KONTROL RAPORU

Ünvanı :	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ		
Adres :	Cumhuriyet Mahallesi, Hakkı Kan Caddesi No:44/1, 77000 Altınova / YALOVA	Rapor Tarihi :	06.07.2026
		Rapor No :	HBS-PKR-26-204
		Periyodik Kontrol Tarihi :	06.07.2026
Kullanım Yeri :		Telefon:	
		Fax :	
Sözleşme ID :	26357085	SGK/DETSIS No :	23315010110731610770282000

TANK BİLGİLERİ

Tank Seri No	HB 73	Dizayn Basıncı (Bar)	23
Markası	HABAŞ	İç Tank Çalışma Sıcaklığı	(-20) / (+50) °C
İmalat Tarihi	2009	Tank Tipi	Tek Cidarlı, Yatay
Max. İşletme Basıncı	22 bar	Ölçülen Vakum Değeri (mBar)	-
Hid. Test Basıncı	33 bar	Emniyet Valfi (1)Set Basıncı	22 bar
Depolanılan Sıvı	LCO2 (Karbon Dioksit)	Emniyet Valfi (2)Set Basıncı	22 bar
Hacim	23 m3 (23.000 lt)	Emniyet Valfi (3)Set Basıncı	22 bar
İzolasyon	Poliüretan İzolasyon	Emniyet Valfi (4)Set Basıncı	22 bar

PERİYODİK KONTROL METODU

İlgili Standart	TS EN 14197-3	İlgili Yönetmelik	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları, Sayı : 28628
Vakum Ölçme Cihazı (Model / Tipi) :	-		
Sızdırmazlık ve Kaçak Kontrolü (Vanalar, Emniyet Vanaları, Patlama Diskleri ve Enstrümanlar için)			

TESPİT & DEĞERLENDİRME

Dış Tank Yüzeyinin ve Enstrümanların Görsel Kontrolü	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
Tank Tanıtım Etiket ve Tank Enstrüman P&ID Levhası Yerinde mi?	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
Enstrümanlar Üzerindeki Tanım Numaraları Duruyormu?	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
Kurulum ve Çevresindekilerin İşletme Şartlarındaki Değişimlerinin Kontrolü	☒ Uygun	☐ Uygun Değil

TEST, DENEY VE MUAYENE

İç - Dış Tank Arası Vakum Değeri (Ölçülen Değer :)	☐ Uygun	☐ Uygun Değil
Seviye Göstergesi ve Basınç Göstergesinin Sızdırmazlık Testleri ve İşlevsellik Kontrolü	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
İşletme Basıncı Altında Vana ve Diğer Enstrümanların Sızdırmazlık Testleri ve İşlevsellik Kontrolleri	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
İşletme Basıncı Altında Emniyet Valflerinin ve Patlama Disklerinin Sızdırmazlık Testleri ve İşlevsellik Kontrolleri	☒ Uygun	☐ Uygun Değil
Emniyet Valflerinin 22 Bar set basıncında test edilerek kontrol edilmesi	☒ Uygun	☐ Uygun Değil

İKAZ & ÖNERİLER

--

SONUÇ & KANAAT

Yukarıda kontrol sonucunda teknik özellikleri belirtilen tankın kullanılmasında sakınca yoktur.
Bir sonraki Periyodik Kontrol Tarihi 06.07.2029'dır.

KONTROL VE ONAY

Kontrolü Yapan Yetkili	Onaylayan Yetkili
Adı Soyadı : İlyas PARLAK	Adı Soyadı : Umut DEMİROĞVEN
Ünvanı : Makina Mühendisi	Ünvanı : Makina Mühendisi
İmza : [İmza]	İmza : [İmza]
Oda Sicil No: 56301	Ekipman No: K21010051
Ekipman No: K21010051	

Not : Bu kontrol raporu2.....nüsha olarak düzenlenmiştir.